

Anexo 1. Especificaciones técnicas de los Elementos para Emergencias y Servicios Complementarios
Proceso de Contratación LP-AMP-142-2017

Nombre del producto o servicio	Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras	
Código Matriz	1	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.
	Especificación	Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 5 libras. Con manómetro y válvula. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras	
Código Matriz	2	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.
	Especificación	Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 10 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	
Código Matriz	3	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.
	Especificación	Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 20 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 30 libras	
Código Matriz	4	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.
	Especificación	Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 30 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 50 libras	
Código Matriz	5	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos. Tipo satélite
	Especificación	Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 50 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Con pintura electrostática. Tipo satélite o robot. Con ruedas en caucho y rin troquelado, rueda delantera con soporte giratorio de acero.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía y aviso
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 150 libras	
Código Matriz	6	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.

Requisitos específicos	Especificación	El Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 150 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Con pintura electrostática. Tipo satélite o robot. Con ruedas en caucho y rin troquelado, rueda delantera con soporte giratorio de acero.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía y aviso
	Vida útil	10 años
	Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Extintor de agua de 2 ½ galones	
Código Matriz	7	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintor para combatir incendios clase A. Está compuesto por agua y aditivo penetrante. Este Extintor refrigera el material por debajo de su temperatura de ignición y sumerge las fibras extinguiendo el fuego.
	Especificación	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla plástica para la descarga. Extintor presurizado que utiliza nitrógeno como Agente Expelente y agua con aditivo penetrante como Agente Extintor. Extintor ensamblado con cilindro en lámina de acero inoxidable, con acabado brillante.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 2361, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor de agua de 14 galones tipo satélite	
Código Matriz	8	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintor para combatir incendios clase A. Está compuesto por agua y aditivo penetrante. Este Extintor refrigera el material por debajo de su temperatura de ignición y sumerge las fibras extinguiendo el fuego.
	Especificación	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla plástica para la descarga. Extintor presurizado que utiliza nitrógeno como Agente Expelente y agua con aditivo penetrante como Agente Extintor. Tipo satélite o robot. Con ruedas en caucho y rin troquelado, rueda delantera con soporte giratorio de acero. Extintor ensamblado con cilindro en lámina de acero inoxidable, con acabado brillante.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía y aviso
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 2361, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor de agente limpio HCFC de 2500 gramos	
Código Matriz	9	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintor portátil agente limpio. Es especial para la extinción de los fuegos producidos por equipos eléctricos y todo tipo de corto circuito.
	Especificación	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla de aluminio para la descarga. Extintor presurizado con nitrógeno como Agente Extintor y Agente Expelente HCFC 123. 2500 gramos
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor de agente limpio HCFC de 3700 gramos	
Código Matriz	10	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintor portátil agente limpio. Es especial para la extinción de los fuegos producidos por equipos eléctricos y todo tipo de corto circuito.
	Especificación	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla de aluminio para la descarga. Extintor presurizado con nitrógeno como Agente Extintor y Agente Expelente HCFC 123. 3700 gramos
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor de agente limpio HCFC de 7000 gramos	
Código Matriz	11	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintor portátil agente limpio. Es especial para la extinción de los fuegos producidos por equipos eléctricos y todo tipo de corto circuito.
	Especificación	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla de aluminio para la descarga. Extintor presurizado con nitrógeno como Agente Extintor y Agente Expelente HCFC 123. 7000 gramos
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor de agente limpio HCFC de 9000 gramos	
Código Matriz	12	

Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintor portátil agente limpio. Es especial para la extinción de los fuegos producidos por equipos eléctricos y todo tipo de corto circuito.
	Especificación	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla de aluminio para la descarga. Extintor presurizado con nitrógeno como Agente Extintor y Agente Expelente HCFC 123. 9000 gramos
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor de CO2 de 5 libras	
Código Matriz	13	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.
	Especificación	Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 5 libras.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor de CO2 de 10 libras	
Código Matriz	14	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.
	Especificación	Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 10 libras.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor de CO2 de 15 libras	
Código Matriz	15	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.
	Especificación	Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 15 libras.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor de CO2 de 20 libras	
Código Matriz	16	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.
	Especificación	Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 20 libras.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor de CO2 de 50 libras tipo carretilla	
Código Matriz	17	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.
	Especificación	Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 50 libras tipo carretilla rodante.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor de CO2 de 100 libras tipo carretilla	
Código Matriz	18	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.
	Especificación	Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 100 libras tipo carretilla rodante.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor de AFFF de 6 Litros	
Código Matriz	19	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintor que utiliza espuma como Agente Extintor. Se recomienda utilizar para incendios causados por líquidos y sólidos combustibles e inflamables.
	Especificación	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla para la descarga. Debe contener agua, espumogeno concentrado AFFF al 6% anticorrosivo y con nitrógeno presurizado.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor de AFFF de 9,5 Litros	
Código Matriz	20	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintor que utiliza espuma como Agente Extintor. Se recomienda utilizar para incendios causados por líquidos y sólidos combustibles e inflamables.
	Especificación	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla para la descarga. Debe contener agua, espumogeno concentrado AFFF al 6% anticorrosivo y con nitrógeno presurizado.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor tipo k de 6 Litros	
Código Matriz	21	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintor que usa como Agente Extintor especial químico húmedo, a base de acetato de potasio de bajo PH, desarrollado especialmente para los fuegos en cocinas, no debe utilizarse en presencia de tensión eléctrica.
	Especificación	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla para la descarga.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor tipo k de 2,5 galones	
Código Matriz	22	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintor que usa como Agente Extintor especial químico húmedo, a base de acetato de potasio de bajo PH, desarrollado especialmente para los fuegos en cocinas.
	Especificación	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla para la descarga.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápagos con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Aviso o señalización del Extintor	
Código Matriz	23	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Es el aviso que se ubica normalmente arriba del Extintor. El aviso debe contener la información necesaria para el uso del Extintor como lo dicta la norma.
	Especificación	La señalización debe ser de fondo blanco letras rojas y azules en mayúscula con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor.
	Otros	El aviso debe medir 20cms de ancho por 24 cms de largo.
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
Normas Técnicas Colombianas	NTC 1461, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Soporte de piso tipo pedestal para Extintor	
Código Matriz	24	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Soporte para el Extintor que puede ubicar en el lugar que la Entidad Compradora desea, es tipo pedestal.
	Especificación	Soporte metálico tipo pedestal disponible para Extintores de 10 libras, 20 libras y 30 libras. El soporte debe estar pintado con pintura electrostática blanca y las terminaciones deben ser en caucho. Debe tener el soporte para pegar el aviso del Extintor.
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
Normas Técnicas Colombianas	NTC 1461, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Mantenimiento Preventivo	
Código Matriz	25	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Es la verificación completa del Extintor. Está destinado a proporcionar la máxima seguridad de que el Extintor funcionará efectiva y seguramente. Normalmente revela si se requiere una prueba hidrostática o mantenimiento interno.
	Especificación	En el mantenimiento preventivo el Proveedor debe revisar las partes mecánicas, el Agente Extintor y el Agente expelente. El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller.
	Otros	El Proveedor debe enviar el mismo número de Extintores que la Entidad Compradora envíe para mantenimiento.
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
Normas Técnicas Colombianas	NTC 1461, NTC 2885, NTC 3808	

Nombre del producto o servicio	Recarga de Extintores	
Código Matriz	26	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor.
	Especificación	El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller.
	Otros	El Proveedor debe enviar el mismo número de Extintores que la Entidad Compradora envíe para mantenimiento.
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
Normas Técnicas Colombianas	NTC 1461, NTC 2885, NTC 3808	

Nombre del producto o servicio	Mantenimiento Correctivo	
Código Matriz	27	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Es el proceso de reparación o cambio de repuestos que necesite el Extintor.
	Especificación	El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller.
	Otros	El Proveedor debe enviar el mismo número de Extintores que la Entidad Compradora envíe para mantenimiento.
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
Normas Técnicas Colombianas	NTC 1461, NTC 2885, NTC 3808	

Nombre del producto o servicio	Martillo de fragmentación de seguridad para vidrio con guaya	
Código Matriz	28	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Martillo en policarbonato para romper el vidrio acorde a la Norma Técnica Colombiana NTC
	Especificación	Con soporte para pegar a la pared.
	Otros	Uso: Se emplea en cercanías del gabinete con rotura del mismo.
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	NA
Normas Técnicas Colombianas	Norma Técnica Colombiana NTC	

Nombre del producto o servicio	Hacha pico para gabinetes contra incendios	
Código Matriz	29	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Hacha pico con cuerpo en acero, cabo en madera lacado e inmunizado, especial para gabinetes contra incendios.
	Especificación	Cabo en madera de 3.5 LBS Anatómica de fácil uso y muy confortable, la cabeza, forjada para la resistencia a la mella, filo templado, resiste la rotura, calor y humedad.
	Otros	Fabricada en aleación de acero forjado que ofrece alta resistencia al impacto y ariete de uso múltiple, la cabeza y la uña de una sola pieza
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	NA
Normas Técnicas Colombianas	NA	

Nombre del producto o servicio	Llave Spanner	
Código Matriz	30	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Herramienta diseñada para el cuerpo de bomberos en el manejo de acoples de manguera (conexiones de manguera e hidrantes)
	Especificación	Está diseñada para apoyar el movimiento de ajuste y desajuste de los acoples de manguera de 1 1/2" por un extremo y de 2 1/2" por el extremo contrario
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	NA

Vida útil	NA
Normas Técnicas Colombianas	NA

Nombre del producto o servicio	Boquilla en policarbonato de pulverización de 1 1/2"	
Código Matriz	31	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Boquilla de combinación (Chorro/Niebla) de 1 1/2" NH hembra, en policarbonato con protector frontal en caucho, presión de trabajo hasta 150 PSI para aplicaciones industriales, principalmente en gabinetes contra incendio
	Especificación	Aprobada por FM
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	NA
Normas Técnicas Colombianas	NA	

Nombre del producto o servicio	Botiquín tipo A en Gabinete	
Código Matriz	32	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 2	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Botiquín tipo A dotado
	Especificación	Botiquín tipo A dotado en estructura metálica. El gabinete debe tener mínimo tres (3) entrepaños y cavidad para diferentes productos. Debe estar pintado con pintura blanca electrostática. En la tapa del gabinete debe estar la cruz roja. El gabinete debe tener mínimo 40 cms de alto, 27 cms de ancho y 10cms de profundidad. El gabinete debe estar construido en lámina cold roll de calibre 24 y deben haber mínimo 13 elementos.
	Insumos del Botiquín	Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico de larga duración, cojin de gasa con capacidad de absorción y con malla protectora.
		Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros.
		Baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.
		Gasas pre cortada estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.
		Guantes de nitrilo para examen - 1 caja por 100 unidades.
		Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc.
		Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9°C y precisión +/- 0.1°C.
Venda elástica - 1 unidad, 2" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.		
Venda elástica - 1 unidad, 3" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.		
Venda elástica - 1 unidad, 5" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.		
Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.		
Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.		
Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml.		
Españador en tela - 1 rollo de 4"		
Yodopovidona - 1 frasco por 120 ml.		
Accesorios que incluye	Debe tener cerradura y 3 llaves y Manual de Primeros Auxilios	
Vida útil	7 años	
Normas Técnicas Colombianas	Los productos del Botiquín deben cumplir con las especificaciones técnicas de cada producto en este documento.	

Nombre del producto o servicio	Botiquín tipo A en maletín	
Código Matriz	33	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 2	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Botiquín tipo A dotado
	Especificación	Maletín en lona impermeable con manijas en resaca de 1" 1/2, cremallera #9 y forro interno en poliéster. Medidas mínimas: 28cm x 13cm x 18cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "Botiquín de Primeros Auxilios"
	Insumos del Botiquín	Baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.
		Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico de larga duración, cojin de gasa con capacidad de absorción y con malla protectora.
		Gasas estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.
		Guantes de nitrilo para examen - 1 caja por 100 unidades.
		Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc.
		Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9°C y precisión +/- 0.1°C.
		Venda elástica - 1 unidad, 2" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda elástica - 1 unidad, 3" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.		
Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros.		
Venda elástica - 1 unidad, 5" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.		
Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.		
Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.		
Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml.		
Españador en tela - 1 rollo de 4"		
Yodopovidona - 1 frasco por 120 ml.		
Accesorios que incluye	NA	
Vida útil	5 años	

Nombre del producto o servicio	Botiquín tipo B en Gabinete	
Código Matriz	34	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 2	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Botiquín tipo B dotado
	Especificación	Botiquín tipo B dotado en estructura metálica. El gabinete debe tener mínimo tres (3) entrepaños y cavidad para diferentes frascos. Debe estar pintado con pintura blanca electrostática. En la tapa del gabinete debe estar la cruz roja. El gabinete debe tener mínimo 50 cms de alto, 35 cms de ancho y 12 cms de profundidad. El gabinete debe estar construido en lámina cold roll de calibre 24 y deben haber mínimo 27 elementos.
	Insumos del Botiquín	Baja lenguas - 2 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.
		Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico de larga duración, cojin de gasa con capacidad de absorción y con malla protectora.
		Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros.
		Gasas estéril - 3 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.
		Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades.
		Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades.
		Guantes de nitrilo para examen - 1 caja por 100 unidades.
Solución salina - 5 frascos plásticos de 250 cc.		
Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9°C y precisión +/- 0.1°C.		
Venda elástica - 2 unidad, 2" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.		
Venda elástica - 2 unidad, 3" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.		
Venda elástica - 2 unidad, 5" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.		
Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.		

Requisitos específicos	Insumos del Botiquín	<p>Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.</p> <p>Alcohol antiséptico - 1 frasco de 275 ml.</p> <p>Espardrapo en tela - 2 rollos de 4´´</p> <p>Yodopovidona - 2 frascos por 120 ml.</p> <p>Tijeras corta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas.</p> <p>Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser autorecargable y de carcasa plástica.</p> <p>Collar cervical de adulto color blanco con 16 graduaciones</p> <p>Collar cervical de niño color amarillo con 12 graduaciones</p> <p>Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de adulto - 1 unidad</p> <p>Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad</p> <p>Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de niño - 1 unidad</p> <p>Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de niño - 1 unidad</p> <p>Vasos desechables - 1 paquete de 25 unidades</p> <p>Tensiómetro Digital- 1 unidad. Mide la presión sistólica y diastólica, y la frecuencia del pulso.</p> <p>Fonendoscopio - 1 unidad. Estandar con pieza de auscultación equipada con diafragma y campana.</p> <p>Mascarilla desechable para RCP - 2 unidades, para reanimación cardio-pulmonar (RCP), uso adulto – niño, transparente, borde inflable con válvula unidireccional, filtro antibacteriano, banda elástica para mayor ajuste facial, viene en estuche rígido de plástico.</p>
	Accesorios que incluye	Debe tener cerradura, 3 llaves y manual de Primeros Auxilios
	Vida útil	7 años

Nombre del producto o servicio	Botiquín tipo B en maletín	
Código Matriz	35	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 2	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Botiquín tipo B dotado
	Especificación	<p>Maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1´´1/2, cremallera # 9 y forro interno en poliéster. Medidas mínimas: 34cm x 12cm x 16cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "Botiquín de Primeros Auxilios"</p> <p>Baja lenguas - 2 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.</p> <p>Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico de larga duración, cojin de gasa con capacidad de absorción y con malla protectora.</p> <p>Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros.</p> <p>Gasa estéril - 3 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.</p> <p>Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades.</p> <p>Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades.</p> <p>Guantes de nitrilo para exámen - 1 caja por 100 unidades.</p> <p>Solución salina - 5 frascos plásticos de 250 cc.</p> <p>Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9°C y precisión +/- 0.1°C.</p> <p>Venda elástica - 2 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.</p> <p>Venda elástica - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.</p> <p>Venda elástica - 2 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.</p> <p>Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.</p> <p>Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.</p> <p>Alcohol antiséptico - 1 frasco de 275 ml.</p> <p>Espardrapo en tela - 2 rollos de 4´´</p> <p>Yodopovidona - 2 frascos por 120 ml.</p> <p>Tijeras corta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas.</p> <p>Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser autorecargable y de carcasa plástica.</p> <p>Collar cervical de adulto color blanco con 16 graduaciones</p> <p>Collar cervical de niño color amarillo con 12 graduaciones</p> <p>Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de adulto - 1 unidad</p> <p>Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad</p> <p>Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de niño - 1 unidad</p> <p>Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de niño - 1 unidad</p> <p>Vasos desechables - 1 paquete de 25 unidades</p> <p>Tensiómetro Digital- 1 unidad. Mide la presión sistólica y diastólica, y la frecuencia del pulso.</p> <p>Fonendoscopio - 1 unidad</p> <p>Mascarilla desechable para RCP - 2 unidades</p>
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	5 años

Nombre del producto o servicio	Botiquín tipo C en Gabinete	
Código Matriz	36	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 2	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Botiquín tipo C dotado
	Especificación	<p>Botiquín tipo B dotado en estructura metálica. El gabinete debe tener mínimo tres (3) entrepaños y cavidad para diferentes frascos. Debe estar pintado con pintura blanca electrostática. En la tapa del gabinete debe estar la cruz roja. El gabinete debe tener mínimo 50 cms de alto, 35 cms de ancho y 12 cms de profundidad. El gabinete debe estar construido en lámina cold roll de calibre 24 y deben caber los elementos del Botiquín.</p> <p>Baja lenguas - 2 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.</p> <p>Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico de larga duración, cojin de gasa con capacidad de absorción y con malla protectora.</p> <p>Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros.</p> <p>Gasa estéril - 3 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.</p> <p>Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades.</p> <p>Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades.</p> <p>Guantes de nitrilo para exámen - 1 caja por 100 unidades.</p> <p>Solución salina - 5 frascos plásticos de 250 cc.</p> <p>Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9°C y precisión +/- 0.1°C.</p> <p>Venda elástica - 2 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.</p> <p>Venda elástica - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.</p> <p>Venda elástica - 2 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.</p> <p>Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.</p> <p>Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.</p> <p>Alcohol antiséptico - 1 frasco de 275 ml.</p> <p>Espardrapo en tela - 2 rollos de 4´´</p> <p>Yodopovidona - 2 frascos por 120 ml.</p> <p>Tijeras corta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas.</p> <p>Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser autorecargable y de carcasa plástica.</p> <p>Collar cervical de adulto color blanco con 16 graduaciones</p> <p>Collar cervical de niño color amarillo con 12 graduaciones</p> <p>Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de adulto - 1 unidad</p> <p>Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad</p> <p>Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de niño - 1 unidad</p> <p>Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de niño - 1 unidad</p> <p>Vasos desechables - 1 paquete de 25 unidades</p> <p>Tensiómetro Digital- 1 unidad. Mide la presión sistólica y diastólica, y la frecuencia del pulso.</p> <p>Fonendoscopio - 1 unidad</p>
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	5 años

		Mascarilla desechable para RCP - 2 unidades
	Accesorios que incluye	Debe tener cerradura, 3 llaves y manual de Primeros Auxilios
	Vida útil	7 años

Nombre del producto o servicio		
Código Matriz		
37		
Categorías para las que está disponible el producto o servicio		
Categoría 2		
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Botiquín tipo C dotado
	Especificación	Maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1"1/2, cremallera # 9 y forro interno en poliéster. Medidas mínimas: 34cm x 12cm x 16cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "Botiquín de Primeros Auxilios"
		Baja lenguas - 2 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.
		Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipalergénico de larga duración, cojín de gasa con capacidad de absorción y con malla protectora.
		Gasas estéril - 3 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.
		Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades.
		Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades.
		Guantes de nitrilo para examen - 1 caja por 100 unidades.
		Solución salina - 5 frascos plásticos de 250 cc.
	Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9°C y precisión +/- 0.1°C.	
	Venda elástica - 2 unidad, 2" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	
	Venda elástica - 2 unidad, 3" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	
	Venda elástica - 2 unidad, 5" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	
	Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	
	Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	
	Alcohol antiséptico - 1 frasco de 275 ml.	
	Esparrapado en tela - 2 rollos de 4"	
	Yodopovidona - 2 frascos por 120 ml.	
	Tijeras corta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas.	
	Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser aut recargable y de carcasa plástica.	
	Collar cervical de adulto color blanco con 16 graduaciones	
	Collar cervical de niño color amarillo con 12 graduaciones	
	Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de adulto - 1 unidad	
	Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad	
	Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de niño - 1 unidad	
	Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de niño - 1 unidad	
	Vasos desechables - 1 paquete de 25 unidades	
	Tensiómetro Digital- 1 unidad. Mide la presión sistólica y diastólica, y la frecuencia del pulso.	
	Fonendoscopio - 1 unidad	
	Mascarilla desechable para RCP - 2 unidades	
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	5 años

Nombre del producto o servicio		
Código Matriz		
38		
Categorías para las que está disponible el producto o servicio		
Categoría 2		
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Es el gabinete donde se guardan los insumos del Botiquín.
	Especificación	El gabinete debe tener mínimo tres (3) entrepaños y cavidad para diferentes frascos. Debe estar pintado con pintura blanca electrostática. En la tapa del gabinete debe estar la cruz roja. El gabinete debe tener mínimo 50 cms de alto, 35 cms de ancho y 12 cms de profundidad. El gabinete debe estar construido en lámina cold roll de calibre 24 y deben haber mínimo 27 elementos.
	Otros	
	Accesorios que incluye	Debe tener cerradura y 3 llaves
	Vida útil	7 años

Nombre del producto o servicio		
Código Matriz		
39		
Categorías para las que está disponible el producto o servicio		
Categoría 2		
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Es el morral donde se llevan los insumos del Botiquín.
	Especificación	Maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1"1/2, cremallera # 9 y forro interno en poliéster. Medidas mínimas: 34cm x 12cm x 16cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "Botiquín de Primeros Auxilios"
	Otros	
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	5 años

Nombre del producto o servicio		
Código Matriz		
40		
Categorías para las que está disponible el producto o servicio		
Categoría 2		
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Es el morral donde se llevan los insumos del Botiquín.
	Especificación	Maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1"1/2, cremallera # 9 y forro interno en poliéster. Medidas mínimas: 34cm x 12cm x 16cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "Botiquín de Primeros Auxilios"
	Otros	
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	5 años

Nombre del producto o servicio		
Código Matriz		
40		
Categorías para las que está disponible el producto o servicio		
Categoría 2		
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Tabla espinal para emergencias
	Especificación	Alto entre 180cms y 190cms, ancho entre 40 cms y 50 cms y espesor 7 cms. Peso neto entre 8kg y 9,2kg. Resistencia de carga entre 150 Kg y 160 Kg. Hecha en polietileno de alta densidad radio traslucida. Incluye arnés elaborado en reata de nylon de 2" de diez puntos, graduable en sentido longitudinal y transversal, cierres de velcro de alto agarre y fácil despegue para una sujeción confortable y segura del paciente. Con aviso de señalización y soporte para colgar en la pared. Compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza. Flotante, pueden tener un paciente en el agua. Inmune a todos los fluidos corporales y fáciles de descontaminar.
	Otros	NA

Accesorios que incluye	Arnés y aviso de señalización.
Vida útil	5 años
Normas Técnicas Colombianas	Decreto 1295 de 1994, NTC 5639

Nombre del producto o servicio		MORRAL - BOTIQUIN
Código Matriz		41
Categorías para las que está disponible el producto o servicio		Categoría 2
Requisitos Específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	
	Especificación	DIMENSIONES: 32 cm x 41 cm x 21 cm (aproximadamente) CAPACIDAD: 25 Litros (mínimo) COMPARTIMENTOS: 2 principales; 2 secundarios (frente); 2 laterales. ACONDICIONAMIENTOS: Espaldar y hombreras acolchadas, cinturón para ajustar al cuerpo. Correas de ajuste en los costados. MATERIAL: Lona semi- impermeable
	Otros	N/A
	Accesorios que incluye	N/A
	Vida útil	5 años
Normas Técnicas Colombianas	N/A	

Nombre del producto o servicio		GLUCOMETRO
Código Matriz		42
Categorías para las que está disponible el producto o servicio		Categoría 2
Requisitos Específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	
	Especificación	Rango de prueba: 1,1 – 33.31mmol / L. Tiempo de prueba: 9 segundos. Duración de la batería: Alrededor de 100 veces. Memoria: Hasta 100 grupos. Unidad medida: azúcar en la sangre (mmol / L) Apagado automático: 2 minutos sin ninguna operación. Muestra de prueba Sangre fresca: Sangre entera capilar / Sangre venosa Humedad relativa: 20-990% (condensado). Temperatura de funcionamiento: 5-45 ° C (41-113 ° F).
	Otros	N/A
	Accesorios que incluye	N/A
	Vida útil	5 años
Normas Técnicas Colombianas	N/A	

Nombre del producto o servicio		PULSOXIMETRO
Código Matriz		43
Categorías para las que está disponible el producto o servicio		Categoría 2
Requisitos Específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	
	Especificación	– Tipo de visualización: LED. Rango de visualización de la Saturación de Hemoglobina: 35-99% en dos dígitos. Rango de visualización del pulso: 30-254 BPM en 3 dígitos. Modo de visualización del pulso: gráfico de barras. Indicador de batería baja: señales LED. – Tipo de batería: dos pilas alcalinas AAA 1,5V. – Consumo: menos de 30mA. – Resolución: ± 1% para saturación de Hemoglobina y ±1 BPM para el pulso. – Errores en la medición: Saturación Hemoglobina : 70%-99%, ±2%; ≤ 70% error despreciable. Pulso: ±2BPM – Pruebas de medida en condiciones totalmente débiles: los valores de Oxyhemoglobina y pulso se muestran correctamente cuando la proporción del pulso es del 0,5%. – Capacidad de resistencia a interferencias provocadas por la luz ambiental: la desviación es inferior al 1% entre valores de oxyhemoglobina tomados en oscuridad. – Está equipado con un interruptor, por el cual el oxímetro puede apagarse si no se detecta un dedo al menos en 8 segundos.
	Otros	N/A
	Accesorios que incluye	N/A
	Vida útil	5 años
Normas Técnicas Colombianas	N/A	

Nombre del producto o servicio		TORNIQUETE
Código Matriz		44
Categorías para las que está disponible el producto o servicio		Categoría 2
Requisitos Específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	
	Especificación	Herramienta hemostática con cinta de liberación rápida especial para realizar torniquetes médicos.
	Otros	N/A
	Accesorios que incluye	N/A
	Vida útil	N/A
Normas Técnicas Colombianas	N/A	

Nombre del producto o servicio		GUANTES DE CARNAZA CORTOS
Código Matriz		45
Categorías para las que está disponible el producto o servicio		Categoría 2
Requisitos Específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	
	Especificación	Guante de carnaza con refuerzo sencillo interno; media luna. El Guante de Carnaza Sencillo Corto para industria metalmeccánica, en el manejo de hierros y láminas.
	Otros	N/A
	Accesorios que incluye	N/A
	Vida útil	
Normas Técnicas Colombianas		

Nombre del producto o servicio		GUANTES DE HILAZA CON PUNTOS DE PVC
---------------------------------------	--	--

Nombre del producto o servicio	46	
Código Matriz	46	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 2	
Requisitos Específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	
	Especificación	Guante en hilaza tejido, con puntos en P.V.C. En la palma de la mano proporciona máximo agarre, facilidad para la manipulación. Refuerzo especial en la punta de los dedos para mayor duración; recomendado para manejo de cajas, herramientas, vidrio en seco y operaciones.
	Otros	N/A
	Accesorios que incluye	N/A
	Vida útil	
Normas Técnicas Colombianas		

Nombre del producto o servicio	GUANTE DE VAQUETA CORTOS	
Código Matriz	47	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 2	
Requisitos Específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	
	Especificación	Material: Vaqueta de cuero de res vacuno, curtido de color Amarillo. Hilo: Poliéster. Puño: Tipo mosquetero y con resorte en el dorso. Largo: 9". Peso por par: 108 gramos. EC Directiva 89/686/ECC. Riesgos mecánicos EN 388:2003 - Resistencia a abrasión: 3 - Resistencia a corte: 1 - Resistencia a rotura: 4 - Resistencia a perforación: 3
	Otros	
	Accesorios que incluye	
	Vida útil	
Normas Técnicas Colombianas		

Nombre del producto o servicio	GUANTES FLEX II	
Código Matriz	48	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 2	
Requisitos Específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	
	Especificación	<ul style="list-style-type: none"> • Puño elástico cerrado. • Dorso aireado para mantener fresca la mano. • Alta resistencia mecánica. Asegura un óptimo agarre. • Impermeable a aceites en la palma. • Especial para el sector de la industria automovilística, construcción, manutención y ensamble. • Manipulación de objetos abrasivos, transporte y mantenimiento. • Largo: 10". • Peso: 25 gr.
	Otros	
	Accesorios que incluye	
	Vida útil	
Normas Técnicas Colombianas		
Precio Zona 1		\$

Nombre del producto o servicio	Cuerda tubular	
Código Matriz	49	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 3	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Cinta tubular de nylon para el traslado de víctimas, maniobras de rescate, etc.
	Especificación	1" x 8m, con resistencia mínimo de 15 KN
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	
	Vida útil	5 años
	Normas Técnicas Colombianas	EN 565

Nombre del producto o servicio	Linterna recargable	
Código Matriz	50	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 3	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Linterna recargable para iluminar espacios de difícil visualización en situación de evacuación.
	Especificación	Linterna de luz LED. Potencia de 150 lúmenes. Fabricada en polipropileno. Con enchufe retráctil de alimentación de 110 vol-60hz. Con 7 led súper brillantes de larga duración, y un led indicador de carga. Autonomía de 16 horas con 2 modos de iluminación (alta 7 led y baja 4 led).
	Otros	NA
	Vida útil	5 años

Nombre del producto o servicio	Megafono	
Código Matriz	51	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 3	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Megafono con sirena multi- tono.

	Especificación	Con cuerda para cargar al hombro de mínimo 25", con sirena multi- tono, grabador de 15 segundos, batería recargable y micrófono de mano. Equipo portátil a batería. Potencia acústica de 25 Watts (aproximadamente). Alcance mínimo de 100 metros. Peso menor a 2 kg. Con micrófono interno y externo. Cable de micrófono externo extensible de 0.5 metros o más. Batería recargable con cargador incorporado (incluida). Autonomía con batería recargable: superior a 2 horas a máximo volumen. Tiempo de carga de la batería: 10 horas aproximadamente, 8 pilas LR20-D, Entrada para 12 V CC, Sonido: Sirena, silbato (1600 - 2400 Hz). Diámetro 23 cms y largo 34 cms.
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	10 años

Nombre del producto o servicio Silbato		
Código Matriz 52		
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 3	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Silbato
	Especificación	Silbato sin esfera. diseñado para ser escuchado por encima del ruido ambiente, el rugido de los motores, con 2 cámaras de aire acústicas para auto desbloquearse en caso de hundimiento en el agua, sin partes móviles que se puedan bloquear o congelar.
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	5 años
Normas Técnicas Colombianas	NA	

Nombre del producto o servicio Paletas de señalización		
Código Matriz 53		
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 3	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Son las paletas de señalización de "siga" y "pare"
	Especificación	Deben ser flexibles, alta resistencia al impacto y desgarras, diseño ergonómico, resistente, buena visibilidad tanto nocturna como diurna.
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	5 años

Nombre del producto o servicio Monogafas		
Código Matriz 54		
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 3	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Monolentes en policarbonato.
	Especificación	Monolente en policarbonato, altamente resistente al impacto de partículas sólidas y algunos agentes químicos. Protección contra impactos de partículas metálicas, astillas pequeñas y chispas. Resistentes a salpicaduras de líquidos no oxidantes ni degradantes, y a algunos agentes químicos. El lente debe ser antiempañante y claro.
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	5 años
Normas Técnicas Colombianas	ANSI Z87.1	

Nombre del producto o servicio Linterna con botón recargable		
Código Matriz 55		
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 3	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Linterna recargable para iluminar espacios de difícil visualización en situación de evacuación. Libre de batería
	Especificación	Linterna de luz LED. Linterna con interruptor on/off, manivela de palanca de bloqueo y una correa para la muñeca. La linterna debe medir 101x50x26 mm, peso de 65 gramos, fuente de 2 LED.
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	5 años